



Система добровольной сертификации в строительстве в
Российской Федерации
«МЦК-стройсертификация»



Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(АНО «МЦК»)

249038, Российская Федерация, Калужская область,
город Обнинск, улица Любого, дом 9а
тел.: +7 4843963879, +7 4843957565
E-mail: mck@stroyinf.ru

Испытательный центр «МЦК-испытания» Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный
Центр качества в строительстве»

(ИЦ «МЦК-испытания»)

249010, РОССИЯ, Калужская область, Боровский р-н,
д Комлево, ул Д.Н. Сенявина, дом 15, пом. 92,
249038, РОССИЯ, Калужская область, г Обнинск,
ул Любого, дом 9а, пом. 110 (Архив)
тел.: +7 4843963879, E-mail: mck@stroyinf.ru
№ МЦК RU.32929.ИЦ01 от 22.02.2024



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра

О.А. Белоус

О.А. Белоус

30.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 59-13/2025 от 30.07.2025

Наименование продукции	Приточные шумозащитные вентиляционные клапаны тип «Air-Vox ECO Compact»
Код ОКПД2	22.29.29
Код ТН ВЭД	3925 90 800 9
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Мабитек» (ООО «Мабитек»)
Адрес заявителя юридический / фактический	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2 / 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Мабитек» (ООО «Мабитек»)
Адрес изготовителя юридический и фактический	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2 / 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2
Акт отбора образцов	От 19.06.2025 № 12-4638/7 Образцы предоставлены Заявителем, ИЦ «МЦК-испытания» за отбор образцов ответственности не несет.
Дата поступления образцов в ИЦ	26.06.2025
Регистрационные данные ИЦ	12-4638
Начало испытаний	27.06.2025
Окончание испытаний	25.07.2025
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.2-99, ТУ 22.29.29-003-15517111-2023

Результаты испытаний	Приведены на 3 листах (с 3 по 5)
Описание продукции (идентификация)	1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Softline 82» без клапана, с тремя рядами уплотняющих прокладок толщиной 3,5 мм (ширина притвора 3,5 мм), со стеклопакетом 4.4.2(тр) Stratofone-12-6M1-18-4.4.2(тр)Stratofone, фурнитура Hidden STR S, габаритные размеры блока оконного: высота 1460 мм, ширина 1170 мм (по данным заявителя), маркировка изготовителя ОП ОСП 15х12 2. Приточный шумозащитный вентиляционный клапан тип «Air-Box ECO Compact» длиной 350 мм, шириной 37 мм, высотой 30 мм в составе оконного блока из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Softline 82», с тремя рядами уплотняющих прокладок толщиной 3,5 мм (ширина притвора 3,5 мм), со стеклопакетом 4.4.2(тр) Stratofone-12-6M1-18-4.4.2(тр)Stratofone, фурнитура Hidden STR S, габаритные размеры блока оконного: высота 1460 мм, ширина 1170 мм (по данным заявителя), маркировка изготовителя ОП ОСП 15х12 (образцы предоставлены заявителем). При отсутствии участия лаборатории в отборе образцов.
Место проведения исследований (испытаний), измерений	249010, РОССИЯ, Калужская область, Боровский р-н, д Комлево, ул Д.Н. Сенявина, дом15, пом. 92
Средства измерений и испытаний	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, инв. № 54, 2005 г., линейка металлическая инв. № 259, 2019 г.; камера герметичная ГК3000 инв. № 189, 2019 г.
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение о соответствии определяемой характеристики (показателя) объекта испытаний	Испытанные приточные шумозащитные вентиляционные клапаны типа «Air-Box ECO Compact» в составе блока оконного из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Softline 82», с тремя рядами уплотняющих прокладок толщиной 3,5 мм (ширина притвора 3,5 мм), со стеклопакетами 4.4.2(тр)Stratofone-12-6M1-18-4.4.2(тр)Stratofone, фурнитура Hidden STR S, соответствуют требованиям ТУ 22.29.29-003-15517111-2023: по показателям: <i>объемный расход воздуха блока оконного без клапана 0,02 м³/ч при $\Delta P = 10$ Па; объемный расход воздуха блока оконного при закрытом клапане 0,09 м³/ч при $\Delta P = 10$ Па; объемный расход воздуха блока оконного при открытом клапане 17,70 м³/ч при $\Delta P = 10$ Па, п. 1.2.2 табл. 2;</i> по показателям: <i>внешний вид п. 1.3.3; форма и основные размеры п. 1.3.2 Приложение В; длина, ширина, высота п. 1.2.1 табл. 1, определенные в рамках испытаний.</i>
Условия проведения испытаний	Температура воздуха в помещении 21,3 °С, влажность воздуха 56,7 %
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории	



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приточные шумозащитные вентиляционные клапаны типа Air-Box ECO Compact размерами 350х37х30 мм	Клапан.01	Внешний вид	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 1.3.3	Не допускаются трещины, раковины, вздутия, усадочные раковины глубиной более 2 мм	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 4.3	Трещины, раковины, вздутия, усадочные раковины отсутствуют	Соответствует	-
	Клапан.02							
	Клапан.03							
	Клапан.01	Форма и основные размеры	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 1.3.2 Приложение В	Форма и размеры должны соответствовать указанному в чертежах, приложении В	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 4.1	Форма изделия соответствует чертежу	Соответствует	-
	Клапан.02							
	Клапан.03							
	Клапан.01	Длина, мм	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 1.2.1 табл. 1	350±2	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 п. 4.1	349,9 350,0 349,9	Соответствует	-
	Клапан.02							
	Клапан.03							
	Клапан.01	Ширина, мм		37±2		37,0 36,9 37,1	Соответствует	-
	Клапан.02							
	Клапан.03							
	Клапан.01	Высота, мм		30±2		30,0 30,0 30,0	Соответствует	
	Клапан.02							
	Клапан.03							

Начальник испытательной лаборатории

Инженер испытательной лаборатории

А.И. Гетманский

С.А. Чурсин



Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приточный шумозащитный вентиляционный клапан тип «Air-Vox ESO Comcraft» в блоке оконном из поливинилхлоридных профилей	ОП ОСП.01	Объёмный расход воздуха оконного блока при перепаде давления 10 Па, м³/ч	ТУ 22.29.29-001-15517111-2018 п. 1.2.2, табл. 2	12 - 31 при открытом клапане	ГОСТ 26602.2-99	17,70	Соответствует	клапан открыт
						0,09	-	клапан закрыт
						0,02	-	без клапана

Начальник испытательной лаборатории

Инженер испытательной лаборатории, к.т.н.

А.И. Гетманский

А.В. Корочкин



ИЦ «ИИТ-испытания» Протокол испытаний № 59-13/2025 от 30.07.2025

Результаты измерений воздухопроницаемости (ГОСТ 26602.2-99 п. 3)

Перепад давления ΔP , Па	Объемный расход воздуха блока оконного без клапана, м ³ /ч	Объемный расход воздуха блока оконного при закрытом клапане, м ³ /ч	Объемный расход воздуха блока оконного при открытом клапане, м ³ /ч
8	0,02	0,07	16,28
10	0,02	0,09	17,70
20	0,06	0,19	22,97
30	0,10	0,31	26,76
40	0,15	0,43	29,82
50	0,19	0,55	32,42
60	0,25	0,58	34,73
70	0,30	0,81	36,80
80	0,36	0,94	38,69
90	0,42	1,08	40,44
100	0,48	1,22	42,08
150	0,81	1,94	49,01

Начальник испытательной лаборатории

Инженер испытательной лаборатории, к.т.н.

А.И. Гетманский

А.В. Корочкин

Конец документа

