


Петля: **ESTETIC 130+8**

Схема тестовой рамы в соответствии со стандартом PN-EN 1935:2003



Испытание на прочность

Вес= 130 кг

№ циклов: 200 000

Деформация (мм)		
	x	y
Допустимая	0,5	1
Реальная	0,74*	1,06*

* возможна регулировка в начальное положении; x=0,00 ; y =0,00

Оценка: положительная

Тест статической нагрузки

2 веса = 260 кг

№ циклов: 20

	x		y	
	Допустимая	Реальная	Допустимая	Реальная
Деформация под нагрузкой (мм)	2	0,84	4	0,59
Постоянная деформация (мм)	0,6	0,09	0,3	0,22

Оценка: положительная

Тест перегрузки

3 веса двери = 390 кг

Отсутствие видимых трещин после 5 циклов

Оценка: положительная