

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово,
 ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 77/098635,
 ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress_testr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБ.9.14158 от 2022.12.08



Руководитель лаборатории
 ИЛ ООО «Прогресс»
 А. М. Чернова

«17» Августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№100111-ПРГ/26 от 17.08.2026**

1.	Объект	Приточные шумозащитные вентиляционные клапаны «Air-Box Comfort»
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МАБИТЕК», Адрес: Россия, 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2, ИНН: 5074057272, ОГРН: 1175074006832, телефон: +7 (925) 514-31-09, электронная почта: 5143109@mail.ru
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МАБИТЕК», Адрес: Россия, 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2, ИНН: 5074057272, ОГРН: 1175074006832
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 100111 от 06 Июля 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	07 Июля 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	16 Июля 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	21 Июля 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.29.29 – 003 – 15517111 – 2023 ПРИТОЧНЫЕ ШУМОЗАЩИТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ AIR-BOX. КОЗЫРЬКИ AIR-BOX.
9.	Предоставленные (использованные) нормативные документы	-
10.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Длина, мм. +/- 2 мм	350	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
2	Ширина, мм. +/- 2 мм	42,5	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
3	Высота, мм. +/- 2 мм	20.5	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
4	Воздухопроницаемость оконного блока Показатель при открытом клапане и перепаде давления 10 Па	12-42 м³/ч*	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
5	Внешний вид, качество поверхности и цвет	должны соответствовать утвержденным образцам-эталонам.	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
6	Форма, основные размеры и предельные отклонения от них	должны соответствовать величинам, указанным в рабочих чертежах	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
7	Дефекты поверхности	не допускаются трещины, раковины, вздутия, усадочные раковины глубиной более 2 мм.	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
8	Качество и основные характеристики материалов	должны подтверждаться документами о качестве, декларациями производителя или сертификатами соответствия.	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023
9	Наименование материала корпуса, заслонки, планки,	ABS	Соответствует	ТУ 22.29.29-003-15517111-2023

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Приточные шумозащитные вентиляционные клапаны «Air-Vox Comfort», **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МАБИТЕК», Адрес: Россия, 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1, пом. 10, эт. 2, ИНН: 5074057272, ОГРН: 1175074006832, **соответствуют:** ТУ 22.29.29-003-15517111-2023 ПРИТОЧНЫЕ ШУМОЗАЩИТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ AIR-VOX. КОЗЫРЬКИ AIR-VOX.

Исполнитель



Г. И. Куликов

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.